

Diseño Arquitectónico.  
Alejandro Villarreal y Silvio Chamorro.

Gerencia.  
N.A.

Especificaciones.

Revisiones.

Modificaciones.

**Claves y Símbolos.**

- Salida voz y datos en piso
  - ⊗ Contacto doble en piso
  - ⊗ Contacto doble
  - ⊗ Salida voz y datos
  - ⊗ Preparación eléctrica para anuncio.
  - ⊗ Preparación eléctrica para carpintería.
  - ⊗ Preparación eléctrica para cámaras.
  - ⊗ 1 Apagador sencillo
  - ⊗ 2 Apagador doble
  - ⊗ Apagador triple
  - ⊗ Apagador va y ven
  - ⊗ Preparación para dimmer
  - ⊗ Centro de Carga
  - ⊗ Luminaria de sobrepasar en plafón
  - ⊗ Spot empotrado Mr16
  - ▭ Panel de Led Colgante. 1.20 x 2.0
  - ▭ Tiras Led 07w Plafones.
- OBSERVACIONES**  
Los contactos que no indican la altura irán a una altura de 1.10 cm a centro a partir del NPT.  
Todos los apagadores se colocarán a una altura de 1.10 cm a centro a partir del NPT.  
Las alturas de las preparaciones para anuncios y carpintería se pueden definir durante la ejecución de obra.

Propiedad.  
N/A

Proyecto.  
N/A

Ubicación.  
Monterrey

Plano.  
NA

Colaboradores.  
Arq. Miguel Alvarez Mtz  
Lic. Daniela Lozano

Fecha: 8-jul.-22  
ESC: Escala 1/100

